

# Hantering av borrhvatten vid borrhning av dricksvatten- eller bergvärmebrunn

Roslagsvatten har konstaterat att det borrhvatten (sk. borrhkax) som tillförs ledningsnätet i samband med borrhning av olika typer av brunnar, (t ex dricksvatten eller bergvärme) lätt fastnar och riskerar att orsaka igensättning i ledningsnätet. Enligtvarje kommuns fastställda ABVA<sup>1</sup> är det inte tillåtet att tillföra sådant som kan försämra ledningsnätets funktion. Därmed ska i första hand borrhvatten, efter avslamning, släppas inom den egna fastigheten, exempelvis på en gräsyta.

För att vatten från borrhning ska få avledas till Roslagsvattens dagvattenledning gäller följande:

1. Senast 7 dagar innan borrhning påbörjas ska denna blankett vara Roslagsvattentillhanda.
2. Borrhning får inte ske närmare än 4 meter från annan ledning eller på ett sådant avstånd att det genom marktryck (ex från borrhvagn) eller liknande riskerar att påverka ledningen. Om osäkerhet råder om lednings läge ska utsättning begäras av Roslagsvatten.
3. Vatten som avleds till Roslagsvattens dagvattenledning i samband med bergborrhning får innehålla högst 300 mg suspenderat material per liter.
4. Vid användning av sedimenteringscontainer (minst 10 m<sup>3</sup>) är fastighetsägaren skyldig att genom provtagning kunna visa att kravet i punkt 2 uppfylls. Vid användning av sedimenteringscontainer ska åtgärd för att dämpa luft/vattenblandningens hastighet vidtas. Det betyder att slang får inte enbart läggas över kanten och blåsa rakt ner i container då det försämrar sedimenteringen.

OBS det avslammade vattnet ska aldrig släppas till spillvattenledning.

I de fall där kraven enligt ovan inte följs kommer kostnader för åtgärder i ledningsnätet (t ex tömning av brunnar, spolning och filmning av ledningar) att debiteras fastighetsägaren.

## Observera

Arbeten som innebär sprängning, schaktning, upplag av bergmassor eller annan verksamhet kan ge upphov till så kallat länshållningsvatten. Roslagsvatten har särskildariktlinjer för hur detta ska hanteras. Mer information går att hitta på [roslagsvatten.se](http://roslagsvatten.se).

1. Allmänna bestämmelser för brukande av Roslagsvattens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Arbetet ska utföras inom		Handläggare (fylls i av Roslagsvatten)
Ekerö kommun	<input type="checkbox"/>	.....
Knivsta kommun	<input type="checkbox"/>	.....
Vallentuna kommun	<input type="checkbox"/>	.....
Vaxholm kommun	<input type="checkbox"/>	.....
Österåker kommun	<input type="checkbox"/>	.....

### Anmälan

Borring kommer att ske på följande adress .....

..... med fastighetsbeteckning .....

Planerat datum för arbetet: .....

Utförare av arbetet: .....

Telefon: ..... E-post:.....

### Reningsutrustning

Testad avskiljarutrustning som uppfyller kraven i punkt 2, sida 1.

Typ: .....

Testad avskiljarutrustning kommer inte att användas.

Beskrivning: .....

Vatten kommer inte att avledas till ledningsnätet.

**Avsändare**

Datum: ..... Telefon: .....

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

**Ifylld blankett skickas till:**[info@roslagsvatten.se](mailto:info@roslagsvatten.se)

eller

**Roslagsvatten  
Box 437  
184 26 Åkersberga**